

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование ООО НПО «Стройиндустрия»

Место нахождения (адрес) 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114

Форма собственности объекта Негосударственная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

Арендатор – Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО ИПКПК), ИНН 2309980221, телефон 8(861) 944-19-41, 8-903-411-19-41 mail: institute@ikpk.net

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 8, этаж расположения объекта офисы 805-806.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	+	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	+	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	+	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	+	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	+	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	К	наличие	+	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	+	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	+	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	+	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	+	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	+	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	+	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	+	п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	+	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	+	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	+	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	+	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	+	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	+	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	+	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	+	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- указатели направления движения	К	наличие	+	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	+	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	+	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	+	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	+	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	+	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	+	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	+	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	+	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	+	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	+	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	+	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	+	п. 4.1.15
2.2. Вход				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	+	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	+	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	+	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	+	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	+	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	+	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	+	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	+	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	+	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	+	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	+	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	+	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	+	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	+	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	+	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	+	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	+	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	+	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	+	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	+	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	+	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	+	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	+	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	+	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	+	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	+	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	+	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	+	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	+	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	+	п. 5.2.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	+	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	+	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	+	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	+	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	+	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	+	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	+	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	+	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	+	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	+	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	+	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	+	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	+	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	+	п. 7.1.9
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	+	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	+	п. 7.4.7

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	+	п. 7.4.7
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	+	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	+	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	+	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	+	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	+	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	+	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	+	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	-	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	+	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	+	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	+	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	+	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	-	п. 5.3.6
2.6. Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	+	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирова-	К, С, Г	наличие	+	п. 5.5.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует (+/-)	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ние рельефными знаками				
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	+	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	+	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	+	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	+	+	+	+	+
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на путях движения
Вход	На лестнице необходимо установить второй поручень

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	Рассмотреть возможность установки подъемника
Пути движения	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине
	Установить тактильные указатели на поручнях лестниц
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения. Установить опорные поручни, штанги. Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Необходимо обозначить специальными символами доступные элементы здания, указатели направления движения
	Разместить речевые информаторы

« 04 » июня 2020г.

Дата составления Паспорта

Директор _____

Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Е.Н. Романова